



Til klageberettigede

KRYDSNINGSTILLADELSE - TILLADELSE TIL KRYDSNING AF KOMMUNEVANDLØB 92E, TILLØB TIL SØRUP Å

14-10-2021

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har den 2. september 2021 modtaget din ansøgning om at krydse kommunevandløb 92e med et kabel. Krydsningen sker på matrikel nr. 7c Sørup By, Eskilstrup. Kablet føres gennem en eksisterende røroverkørsel, som befinder sig mellem st. 1047-1057.

Formålet med krydsningen er, at trække strøm til et elforsyningsanlæg for CERIUS. Kablet nedgraves mindst 80 cm under overkørselens overflade.



GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
TM MYNDIGHED
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 21/25526
SAGSBEHANDLER:
KRISTOFFER BRIX LARSEN
DIR +45 21180858
KBLAR@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at krydse kommunevandløb 92e. Tilladelsen er givet jf. vandløbslovens § 47 og § 9 i bekendtgørelsen for vandløbsregulering og –restaurering mv., samt på følgende vilkår:

1. Krydsningen skal ske på matrikel 7c Sørup By, Eskilstrup gennem overkørslen mellem vandløbsstation 1047-1057.
2. Ved krydsningen af vandløbet, skal kablet placeres mindst 80 cm under overkørselens overflade.
3. Anlægsarbejdet må ikke medføre, at der tilføres forurenende eller sedimenterende stoffer til vandløbet.
4. Eventuelle skader på vandløbet (herunder selve vandløbet, brinker, banketter og overkørsel) som følge af ledningens etablering, tilstedeværelse eller reparation, skal udbedres og betales af ledningsejeren.
5. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejeren.
6. Ved fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og restaureringer) påhviler alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen udelukkende ledningsejeren, således at ledningen fortsat krydser vandløbet som anvist i denne tilladelse.
7. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen. Orienteringen sendes til e-mailadresse vandlob@guldborgsund.dk.

Vandløbsmyndigheden meddeler endvidere tilladelse til, at anlægsarbejdet må påbegyndes, når afgørelsen foreligger. Tilladelsen gives jf. § 30 i bekendtgørelsen for vandløbsregulering og –restaurering mv. Der gøres opmærksom på, at tilladelsen til at påbegynde anlægsarbejdet ikke indebærer en begrænsning i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget krydsningstilladelse.

Tilladelsen frafalder såfremt den ikke er udnyttet inden for 2 år efter den udstedte dato.

Afgørelsen offentliggøres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 14/10-2021.

Begrundelse for afgørelsen

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har lagt vægt på, at krydsning af vandløbet ikke vil påvirke vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, da kablet føres over overkørslen i en dybde på mindst 80 cm under overkørselens overflade.

Udgifter

Udgifterne til gennemførelse af krydsningen afholdes af ansøger

Høring

Guldborgsund Kommune har efter §§ 9 og 17 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering mv. fravalgt at høre yderligere parter i sagen, end de direkte involverede, da sagen omhandler en foranstaltning, der ikke skønnes at have indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold.

Anden lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Da der ikke foretages ændringer i vandløbet, er der ikke behov for dispensation fra naturbeskyttelsesloven for gennemførelse af projektet.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer kan klage:

- Ansøger – Nexel A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
- Ledningsejer – Cerius A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
- Lodsejer – matr.nr. 7c Sørup By, Eskilstrup

Med venlig hilsen

Kristoffer Brix Larsen
Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ansøger – Nexel A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
- Ledningsejer – Cerius A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
- Lodsejer – matr.nr. 7c Sørup By, Eskilstrup